

Nałecznik nr 5
do zapisy formie oferowane
z dnia 24.05.2015r.

6.2. HARMONOGRAM KONTROLI INSTALACJI C.O. i C.T.

L. P.	Grupa urządzeń	Charakterystyka kontroli	Codzienne	Co tydzień	Co miesiąc	Co kwartał	Co pół roku	Co rok	Co 5 lat	Co 10 lat	Kwiecień / Październik
1	OGÓLNY PRZEGLĄD DLA INSTALACJI	Przebieg całej instalacji - przed sezonem zimowym i po sezonie									x
2		Obserwowanie wskazań przyrządów kontrolnych - pomiarowych (manometry, termometry) i reagowanie na wskazania sygnalizujące nieprawidłową pracę instalacji	x								
3		Obserwowanie działania urządzeń zabezpieczających instalację	x								
4		Kontrola pracy armatury odcinającej (zawory odcinające i kontrolowanie szczelności armatury, rurociągów, urządzeń i połączeń instalacji dla zapewnienia maksymalnej szczelności zładu)		x							
5		Czyszczenie filtrów wodnych i odmulaczy									
6		Sprawdzenie stanu izolacji rurociągów		w razie potrzeby							
7		Sprawdzenie funkcjonowania zaworów odpowietrzających			x			x			
8		Kontrolowanie stanu instalacji elektrycznej oraz zasilania poszczególnych obwodów instalacji związanych z pracą instalacji			x						
9		Sprawdzenie poprawności działania instalacji ogrzewania kablem elektrycznym									x
10		Sprawdzenie wszystkich przewodów rurowych.									
11		Przewody powinny być przepukane i poddane próbie szczelności.									x
12	POMPY	Sprawdzenie wszystkich przewodów rurowych, armatury, urządzeń (pod względem legalizacji), także mocowanie i uszczelnianie p.poz. (głównie w przegrodach budowlanych) pod względem stanu technicznego i estetyki i w razie potrzeby naprawian							x		
13		Wymiana instalacji (rurociągów, zaworów, opasek ognioochronnych, itp.) - termin zalecany, wymiana w razie potrzeby							x		
14		Skontrolować funkcjonowanie wentylatora silnika, nagromadzone osady oczyścić					x				
15		Należy sprawdzić stan połączeń elektrycznych pod kątem ich zamocowania i w razie potrzeby poprawić					x				
16		Odsłuchiwać bieżącą pracę i silników podczas eksploatacji					x				
17		Skontrolować spokojny bieg pomp					x				
18		Skontrolować funkcjonowanie zabezpieczeń pomp					x				
19		Sprawdzić prądy pobierane przez silnik podczas eksploatacji pomp					x				
20		Skontrolować czy występuje wyciek z uszczelnienia mechanicznego pomp	x								
21		Kontrola stanu zewnętrznego naczynia						x			

DOKUMENTACJA
 POMYKONAWCZA

DOKUMENTACJA
DOWODNAWCA

[illegible]