

Wzrostnik m. P.
do zapykania oferowane
z dnia 24.05.2019r.

6.4 HARMONOGRAM KONTROLI INSTALACJI hydrantowej

L.P.	Czynności kontrolne	Codziennie	Co tydzień	Co miesiąc	Co rok	Co 5 lat	Co 10 lat
1	Obserwowanie wskazań przyrządów kontrolnych - pomiarowych (manometry, termometry) i reagowanie na wskazania sygnalizujące nieprawidłową pracę instalacji		x				
2	Sprawdzenie stanu pracy armatury zaporowej	x					
3	Sprawdzenie rozruchu urządzeń pompowych (układ pomiarowy)		x				
4	Sprawdzenie gotowości do pracy urządzeń pompowych			x			
5	Sprawdzenie działania samoczynnych urządzeń kontrolujących i sygnalizujących (zestaw hydroforowy- panel)		x				
	Sprawdzenie stanu przewodów rurowych, zaworów hydrantowych, uchwyłów i mocowania rur (w zimowych okresach roku należy sprawdzić czy nie występuje niebezpieczeństwo zamarznięcia elementów instalacji)			x			
6							
	Sprawdzenie wszystkich przewodów rurowych: przewody powinny być przepukane i poddane próbie wodnej hydrostatycznej.					x	
7	Wymiana odcinków rur o zmniejszonej przelotowości						
	Sprawdzenie czy instrukcja obsługi jest czysta i czytelna, miejsce umieszczenia jest oznakowane				x		
8					x		
	Sprawdzenie czy mocowania do ściany szafek hydrantowych są odpowiednie, nie są obruszone i trzymają pewnie				x		
9					x		
	Sprawdzenie czy wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zniekształceń, zużycia czy pęknięć. Jeżeli wąż wykazuje jakiegokolwiek uszkodzenia powinien być wymieniony na nowy lub poddany próbie ciśnieniowej na max. Ciśnienie robocze				x		
10							
	Sprawdzić skrzynki hydrantowe (obudowy) czy nie są uszkodzone i czy drzwiczki łatwo się zamykają				x		
11					x		
	Sprawdzić czy prądownica jest właściwego typu i czy prawidłowo pracuje				x		
12							
	Wszystkie węże i hydranty poddać próbie ciśnieniowej na max. Ciśnienie robocze instalacji zgodnie z EN 671-1 i EN 671-2					x	
13							

WYKONAWCA
DOKUMENTACJA

14	Przegląd stanu położenia zasuw przed budynkiem oraz w komorze wodomierzowej		x					
15	Przegląd stanu położenia zasuw w chodniku przy ul. Dzieci Warszawy 42		x					
16	Przestrzeganie terminów przeglądów okresowych urządzeń dokonywanych przez autoryzowany serwis producenta	według wytycznych producenta						
16.1	Zestaw hydroforowy (serwis producenta)					x		
16.2	Układ pomiarowy (serwis producenta)					x		
16.3	Szafki hydrantowe- wykonanie próby wydajności i przegląd (serwis producenta)					x		