

Dotyczy m. 9
do zapisu kurtki operacyjnej
z dnia 24.05.2019r.

6.6 HARMONOGRAM KONTROLI INSTALACJI WOD-KAN

L.P.	Grupa urządzeń	Czynności kontrolne	Codzienne	Co tydzień	Co 2 tygodnie	Co miesiąc	Co kwartał	Co pół roku	Co rok	co 18 m- cy	Co 5 lat	Co 10 lat	Kwiec/Paźd.
1	OGÓLNY PRZEGŁĄD DLA INSTALACJI	Obserwowanie wskazań przyrządów kontrolnych - pomiarowych (manometry, termometry) i reagowanie na wskazania sygnalizujące nieprawidłową pracę instalacji	x										
2		Obserwowanie działania urządzeń zabezpieczających instalację	x										
3		Kontrola pracy armatury odcinającej				x							
4		Kontrola pracy armatury sanitarnej				x							
5		Wymiana uszczelek w armaturze sanitarnej	W razie potrzeby										
6		Kontrolowanie szczelności armatury, rurociągów, urządzeń i połączeń instalacji dla zapewnienia maksymalnej szczelności zładu		x									
7		Czyszczenie filtrów wodnych i odmulaczy	W razie potrzeby										
8		Sprawdzenie stanu izolacji rurociągów						x					
9		Czyszczenie korytek skroplin i udrożnienie instalacji						x					przed rozpoczęciem chłodzenia
10		Czyszczenie zbiorniczka skroplin i filtru											
11		Sprawdzenie funkcjonowania zaworów napowietrzających - odpowietrzających				x							

POWYKONAWCZA

Przed nadejściem mrozów

[illegible]

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

